

SISTEMA DE LIMPIEZA POR VACÍO

PARA TANQUE RECTANGULAR EN BIELEFELD, RAVENSBERGER STR.



| | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| ✍ Puesta en marcha: | Septiembre 1999 |
| ✍ Número de líneas de limpieza: | 3 |
| ✍ Longitud de las líneas de limpieza: | 40,0 m |
| ✍ Anchura de las líneas de limpieza: | 6,5 m |
| ✍ Pendiente: | 1,5 % |
| ✍ Volumen del tanque: | 2.520 m ³ |
| ✍ Volumen de limpieza: | 21 m ³ |
| ✍ Consumo de energía: | 0,6 kWh cada limpieza |